

Особенности маркировки контрольного кабеля

КВВГ, АКВВГ, КВВГнг, АКВВГнг, КВВГнг-LS, АКВВГнг-LS, КВВГэ, АКВВГэ, КВВГэнг-LS, АКВВГэнг-LS, КВБбШв, АКВБбШв, КВБбШнг, АКВБбШнг, КВБбШнг-LS, АКВБбШнг-LS:

А — материал жил алюминий, если символ отсутствует то жилы медные.(КВВГ - медные жилы, АКВВГ - алюминиевые);

В — оболочка ПВХ-пластикат.(КВВГ - оболочка ПВХ, КВБбШв - оболочка отсутствует);

Э — имеется экран поверх скрученных жил. (КВВГ - экрана нет, КВВГЭ - экран есть);

з — между жилами имеется заполнение.(КВВГз);

нг — ПВХ-пластикат пониженной горючести(КВВБнг);

-П — плоское исполнение кабеля(КВВГ-П,АКВВГ-П);

-Т — кабель для использования в тропическом климате;

-ХЛ — в конструкции кабеля применены материалы стойкие к пониженной температуре(предназначены для эксплуатации в стационарном состоянии при температуре окружающей среды от -60°С до +40°С, в отличии от остальных марок, эксплуатация которых предусматривает температуру от -50°С до +50°С).