

Особенности маркировки силовых кабелей с ПВХ (виниловой) и резиновой изоляцией

ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS, ВВГнгд, АВВГ, АВВГнг, АВВГнг-LS, АВВГнгд, ВБбШв, ВБбШнг, ВБбШнг-LS, ВБбШнгд, АВБбШв, АВБбШнг, АВБбШнг-LS, АВБбШнгд, КГ:

А – (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии – жила медная по умолчанию.

В – (первая (при отсутствии А) буква) ПВХ изоляция

В – (вторая (при отсутствии А) буква) ПВХ оболочка

Г – отсутствие защитного покрова («голый»)

нг – не поддерживающий горения

гд – с пониженным дымо- и газовыделением

LS – Low Smoke – с пониженным дымо- и газовыделением

Бб – бронированный покров из стальных лент

Шв – наружный покров из ПВХ шланга

КГ – кабель гибкий