

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA1.058.0052568-13

Зарегистрирован в Реестре

Термін дії з 18 березня 2013 р. до 17 березня 2015 р.

Срок действия с

Продукція

Продукция

Труби гнучкі, гофровані електроізоляційні з ПВХ
(арт. 90916-90950, 91816-91832, 91916-91950, 90516-90550, 91516-91550)

№ 25.21.21.700

(22.21.29)

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям

ДСТУ 4549-1:2006 щодо:
п. 13.1.3.2 - поширювання полум'я (клас - стійкі);
п. 13.1.4.2 - токсичності продуктів горіння (група Т2 - помірно небезпечні);
п. 13.1.4.3 - димоутворювальної здатності (група Д2 - помірна димоутворювальна здатність);
п. 2.1 ГОСТ 12.1.044-89 щодо групи горючості (важкогорючі);
пп. 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.11, 1.2.12 ТУ У 22.2-31032472-001:2013 щодо механічних та електричних властивостей.

Виробник продукції

Изготовитель продукции

ПРАТ 'ДІЕЛЕКТРИЧНІ КАБЕЛЬНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ' ЄДРПОУ 31032472
04107 м. Київ, вул. Підгірна/Татарська 3/7

Сертифікат видано

Сертификат выдан

ПРАТ 'ДІЕЛЕКТРИЧНІ КАБЕЛЬНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ' ЄДРПОУ 31032472
04107 м. Київ, вул. Підгірна/Татарська 3/7

Додаткова інформація

Дополнительная информация

Продукція виробляється серійно з 18.03.13 до 17.03.15.
Здійснюється технічний нагляд за сертифікованою продукцією з періодичністю один раз на рік.

Сертифікат видано органом з сертифікації

Сертификат выдан органом по сертификации

ДП 'Науково-технічний центр оцінки відповідності у будівництві 'БудЦентр',
вул. Віталія Шимановського, буд. 2/1, м. Київ, 02660, тел/факс (044) 501 19 98, cbm@cbm.kiev.ua;
атестати акредитації №10096 від 01.12.10, № 80032 від 01.02.13, свідоцтва про призначення та уповноваження: №№ UA.P.058, UA.PN.058 (наказ Мінекономрозвитку України від 16.02.12 № 208);
№ UA.MQ.162 від 29.04.11 (наказ Держспоживстандарту України від 29.04.11 № 174)

На підставі

На основании

Протоколи випробувань:
- № 71-3/С-13 від 15.03.13 ВЦ 'Науково-випробувальний центр 'Надійність' НТУУ 'КПІ', атестат акредитації № 2Н115 від 24.12.10;
- №№ 02/3Ц/2-2011, 03/3Ц/2-2011, 04/3Ц/2-2011 від 21.02.11 Науково-дослідного центру УкрНДІПБ МНС України, атестат акредитації № 2Т278 від 30.12.08;
- № 868/16 від 02.03.11 ВЛ промислової та екологічної токсикології ДП 'УкрНДІ медицини транспорту' МОЗ України, атестат акредитації № 2Н853 (подовжено до 19.07.12).
Звіт з технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції від 11.03.13

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа по сертификации

підпис

О.И. Артанов

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76

№ 013964