



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВВ

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA1.016.0036642-13  
Зареєстрований в Реєстрі

Термін дії з 26 лютого 2013 до 27 січня 2018  
Срок действия с

**Продукція** Кабелі силові та контрольні з пластмасовою ізоляцією, вогнестійкі, що не поширюють горіння, з низьким димо- та газоутворенням марок ВВГнгд-FR, ВБВнгд-FR, ВВГЭнгд-FR, КВВГнгд-FR, КВБВнгд-FR, КВВГЭнгд-FR з номінальним перерізом жил від 1,5 мм<sup>2</sup> до 240,00 мм<sup>2</sup>

*Продукция*

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД **31.30.13.700**  
27.32.13-80.00  
код ДКПП, ОКП

## Відповідає вимогам

*Соответствует требованиям*

п. 4.3 ДСТУ 4809:2007 «Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування» та п. 3.17 ТУ У 31.3-00214534-055:2006 «Кабелі силові та контрольні з пластмасовою ізоляцією, вогнестійкі, що не поширюють горіння та з низьким димо- та газоутворенням. Технічні умови» зі зміною № 2 щодо токсичності продуктів згорання неметалевих елементів кабелю (клас – Тк3);  
ДСТУ Б В.1.1-11:2005 «Захист від пожежі. Електричні кабельні лінії. Метод випробувань на вогнестійкість» щодо межі (класу) вогнестійкості кабельних ліній Р 90:  
спроможність кабельних ліній з кабелем ВВГнгд-FR, що прокладений у кабельних металевих одинкових лотках системи «S5 COMBITESCH» (ширина 400 мм), виробництва ЗАО «ДКС» (Російська Федерація), зберігати функціональність (працездатність) протягом 90 хвилин. Крок підтримуючих елементів 800 мм

**Виробник продукції** ПАТ 'ЗАВОД 'ПІВДЕНКАБЕЛЬ',  
*Изготовитель продукции* адреса: 61099, м. Харків, вул. Автогенна, 7,  
код ЄДРПОУ 00214534

**Сертифікат видано** ПАТ 'ЗАВОД 'ПІВДЕНКАБЕЛЬ',  
*Сертификат выдан* адреса: 61099, м. Харків, вул. Автогенна, 7,  
код ЄДРПОУ 00214534

## Додаткова інформація

*Дополнительная информация*

Кабелі силові та контрольні з пластмасовою ізоляцією, вогнестійкі, що не поширюють горіння, з низьким димо- та газоутворенням марок ВВГнгд-FR, ВБВнгд-FR, ВВГЭнгд-FR, КВВГнгд-FR, КВБВнгд-FR, КВВГЭнгд-FR, що виробляються серійно з 26.02.2013 до 27.01.2018 згідно з ТУ У 31.3-00214534-055:2006 зі зміною № 2. Здійснюється технічний нагляд за сертифікованою продукцією 4 (чотири) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Маркування продукції здійснюється національним знаком відповідності згідно з ДСТУ 2296-93, що наноситься на тару, упаковку або товарусупровідну документацію та маркувальними даними за вимогами пожежної безпеки згідно з ДСТУ 4809:2007

**Сертифікат видано органом з сертифікації** Державний центр сертифікації,  
*Сертификат выдан органом по сертификации* 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1  
(свідоцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 03.12.2010),  
т.(044) 461-91-31, web-site:dcs.mns.gov.ua

## На підставі

*На основании*

Протоколи сертифікаційних випробувань від 29.08.2010 №№ 831/16, 832/16, 833/16, 834/16 ВЛ промислової та екологічної токсикології ДП 'УкрНДІМТ' МОЗ України (атестат акредитації від 20.07.2009 № 2Н853), від 10.03.2010 № 2/СКЛ-10 ВЦ ТОВ 'ТЕСТ' (атестат акредитації поновлено від 11.04.2011 № 2Н365, дійсний до 10.04.2014), Акт ідентифікації зразків продукції від 25.02.2013 № 7952с6а Державного центру сертифікації. Сертифікат на систему управління якістю від 28.01.2013 № UA 2.003.07478-13 з терміном дії до 27.01.2018, що виданий Органом із сертифікації систем управління Державного підприємства 'Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації' (свідоцтво про призначення органу з сертифікації в системі УкрСЕПРО від 07.07.2010 № UA.MQ.003.)

**Керівник органу з сертифікації**  
*Руководитель органа по сертификации*



підпис

**А.В. Кучмійов**  
ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76

14319562