



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA1.058.0049356-13
Зареєстрований в Реєстрі

Термін дії з 13 березня 2013 р. до 12 березня 2014 р.
Срок действия с

Продукція
Продукция

Труби гнучкі армовані
з електроізоляційного матеріалу (ПВХ)
(арт. 57010-57050, AIR10-AIR50)

3917
код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям

ДСТУ 4549-1:2006 щодо:
пп. 10.2, 10.3, 10.7, 11.3 - механічних та електричних властивостей;
п. 13.1.3.2 - поширювання полум'я (клас - стійкі);
п. 13.1.4.2 - токсичності продуктів горіння (група Т2 - помірно небезпечні);
п. 13.1.4.3 - димоутворювальної здатності
(група ДЗ - висока димоутворювальна здатність);
п. 14.3 - щодо стійкості до ультрафіолетового випромінювання;
ГОСТ 12.1.044-89, п. 2.1 щодо групи горючості (горючі, середньої займистості)

Виробник продукції
Изготовитель продукции

ЗАО 'ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ'
170017, г. Тверь, Большие Перемерки, ул. Бочкина 15,
Російська Федерація

Сертифікат видано
Сертификат выдан

ПрАТ 'ДИЕЛЕКТРИЧНІ КАБЕЛЬНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ' ЄДРПОУ 31032472
04107 м. Київ, вул. Підгірна/Татарська 3/7,
(доручення ЗАО 'ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ',
Російська Федерація. № 152 від 19.02.13)

Додаткова інформація

Дополнительная информация

Продукція виробляється серійно з 13.03.13 до 12.03.14.
Здійснюється технічний нагляд за сертифікованою продукцією
з періодичністю один раз на рік.

Сертифікат видано органом з сертифікації

Сертификат выдан органом по сертификации

ДП 'Науково-технічний центр оцінки відповідності у будівництві 'БудЦентр',
вул. Віталія Шимановського, буд. 2/1, м. Київ, 02660, тел/факс (044) 501 19 98, cbm@cbm.kiev.ua;
атестати акредитації №10096 від 01.12.10, № 80032 від 18.06.10, свідоцтва про призначення та
уповноваження: №№ UA.P.058, UA.PN.058 (наказ Мінекономрозвитку України від 16.02.12 № 208);
№ UA.MQ.162 від 29.04.11 (наказ Держспоживстандарту України від 29.04.11 № 174)

На підставі

На основании

Протоколи випробувань:

- № 71-1/С-13 від 11.03.13 ВЦ 'Науково-випробувальний центр 'Надійність' НТУУ 'КПІ',
атестат акредитації № 2Н115 від 24.12.10;
- №№ 57/ЗЦ/2-2010, 58/ЗЦ/2-2010, 59/ЗЦ/2-2010 від 24.11.10 Науково-дослідного центру
УкрНДІПБ МНС України, атестат акредитації № 2Т278 від 30.12.08;
- № 839/16 від 27.10.10 ВЛ промислової та екологічної токсикології ДП 'УкрНДІ медицини
транспорту' МОЗ України, атестат акредитації № 2Н853 (подовжено до 19.07.12).

Висновок ДП НТЦ ОВ 'БудЦентр' щодо можливості видачі сертифіката відповідності
від 12.03.13.

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа по сертификации

підпис

О.И. Артанов

ініціали, прізвище

№ 013959



Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО
за тел. (044) 537-35-76