



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA1.058.0052569-13
Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з 18 березня 2013 р. до 17 березня 2015 р.
Срок действия с

Продукція
Продукция

Труби тверді електроізоляційні з ПВХ
(арт. 63916-63963, 62916-62963, 63516-63563, 62516-62563, 63816-63850, 622816-627850, 622916-627963, AIR816-AIR920, AIR3816-AIR3850)

25.21:21.700
(22.21.29)

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям

ДСТУ 4549-1:2006 щодо:
п. 13.1.3.2 - поширювання полум'я (клас - стійкі);
п. 13.1.4.2 - токсичності продуктів горіння (група Т2 - помірно небезпечні);
п. 13.1.4.3 - димоутворювальної здатності (група Д2 - помірна димоутворювальна здатність);
п. 14.3 - стійкості до ультрафіолетового випромінювання;
п. 2.1 ГОСТ 12.1.044-89 щодо групи горючості (важкогорючі);
п. 1.12, табл. 2. пп. 1-5 ТУ У 25.2-31032472-002-2004 щодо механічних та електричних властивостей.

Виробник продукції
Изготовитель продукции

ПРАТ 'ДІЕЛЕКТРИЧНІ КАБЕЛЬНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ' ЄДРПОУ 31032472
04107 м. Київ, вул. Підгірна/Татарська 3/7

Сертифікат видано
Сертификат выдан

ПРАТ 'ДІЕЛЕКТРИЧНІ КАБЕЛЬНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ' ЄДРПОУ 31032472
04107 м. Київ, вул. Підгірна/Татарська 3/7

Додаткова інформація
Дополнительная информация

Продукція виробляється серійно з 18.03.13 до 17.03.15.
Здійснюється технічний нагляд за сертифікованою продукцією з періодичністю один раз на рік.

Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом по сертификации

ДП 'Науково-технічний центр оцінки відповідності у будівництві 'БудЦентр', вул. Віталія Шимановського, буд. 2/1, м. Київ, 02660, тел/факс (044) 501 19 98, cbm@cbm.kiev.ua; атестати акредитації №10096 від 01.12.10, № 80032 від 01.02.13, свідоцтва про призначення та уповноваження: №№ UA.P.058, UA.PN.058 (наказ Мінекономрозвитку України від 16.02.12 № 208); № UA.MQ.162 від 29.04.11 (наказ Держспоживстандарту України від 29.04.11 № 174)

На підставі
На основании

Протоколи випробувань:
- № 71-4/С-13 від 15.03.13 ВЦ 'Науково-випробувальний центр 'Надійність' НТУУ 'КПІ', атестат акредитації № 2Н115 від 24.12.10;
- №№ 05/ЗЦ/2-2011, 06/ЗЦ/2-2011, 07/ЗЦ/2-2011 від 21.02.11 Науково-дослідного центру УкрНДІПБ МНС України, атестат акредитації № 2Т278 від 30.12.08;
- № 867/16 від 02.03.11 ВЛ промислової та екологічної токсикології ДП 'УкрНДІ медицини транспорту' МОЗ України, атестат акредитації № 2Н853 (подовжено до 19.07.12).
Звіт з технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції від 11.03.13

№ 013965

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации



підпис ініціали, прізвище

О.І. Артанов

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76